




**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W KRAKOWIE**

Kraków, dnia 21.03.2024 r.

HK.0441



Stanisław Mazur
Rektor

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

Dotyczy: zbiorczej rocznej oceny pływalni.

Szanowny Panie Rektorze,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny (PPIS) w Krakowie, działając na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 416) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1230), przesyła w załączeniu Protokół rocznej oceny wody na pływalni za rok 2023, w zakresie spełnienia wymagań ww. rozporządzenia.

Z poważaniem

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Krakowie

dr n. med. Ewa Wiercińska

Pismo zostało wydane w postaci
elektronicznej i podpisane kwalifikowanym
podpisem elektronicznym

Otrzymują:

1. Adresat + załącznik
2. Aa

Załącznik: Protokół rocznej oceny wody na pływalni za rok 2023

Referent: Wioletta Drzewińska (12) 644 93 72, wew. 121

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie
31-752 Kraków, ul. Makuszyńskiego 9

www.gov.pl/web/psse-krakow e-mail: psse.krakow@sanepid.gov.pl

adres skrytki na ePUAP: /pssekrakow/SkrytkaESP

centrala tel.: (+48) 12 644 91 33, 12 644 93 72, 12 644 99 64,

12 684 40 35, 12 684 40 99, fax: (+48) 12 684 39 99

REGON: 351371049 / NIP: 675-11-59-603

PROTOKÓŁ ROCZNEJ OCENY WODY NA PŁYWALNI ZA ROK 2023

1. Podstawa przeprowadzenia rocznej oceny:

§ 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1230).

2. Nazwa i adres ocenianej pływalni:

Basen mieszczący na terenie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ul. Rakowicka 27.

Kierownikiem kontrolowanej pływalni w okresie objętym kontrolą był: Pan Daniel Bukalski.

Liczba niecek: 1

Nazwy niecek: **sportowa**

Liczba jacuzzi: 0

3. Przedmiot oceny:

Zbiorczej oceny rocznej dokonano na podstawie analizy:

- 1) parametrów jakości wody;
- 2) wyników badań wody na pływalni wykonanych przez zarządzającego pływalnią;
- 3) zakresu i częstotliwości wykonywania badań wody przez zarządzającego pływalnią oraz zastosowanych metodyk referencyjnych;
- 4) wyników badań wody na pływalni wykonywanych przez właściwego państwowego inspektora sanitarnego.

4. Zakres oceny: od 1 marca 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. (z uwzględnieniem poborów wody wykonanych w dniu 21 marca 2023 r. w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (PPIS) w Krakowie.

5. Ocena została przeprowadzona na podstawie: pełnej dokumentacji wytworzonej przez zarządzającego lub na podstawie sprawozdań z badań.

6. Ocena została przeprowadzona przez pracownika upoważnionego przez PPIS Krakowie w osobie: Wioletta Drzewińska – starszy asystent w Oddziale Higieny Komunalnej.

7. Ocena skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń.

- 1) analiza parametrów jakości wody na pływalni obejmowała dokumentację w zakresie:

- a) bieżącej obserwacji w zakresie **daty, godziny i podpisu osoby jej dokonującej**

Okres analizowanej próby	Znak sprawy/ symbol dokumentacji	Uwagi/ spostrzeżenia
15-31.10.2023 r.	Zeszyt raportu pływalni	Brak uwag

- b) odnotowanie przejrzystości wody, stwierdzanych widocznych zanieczyszczeń i podjętych działań naprawczych, spostrzeżeń mających wpływ na zanieczyszczenie wody w niecce basenowej oraz wszelkich innych nieprawidłowości

Okres analizowanej dokumentacji	Znak sprawy/ symbol dokumentacji	Uwagi/spostrzeżenia
15-31.10.2023 r.	Zeszyt raportu pływalni	Brak uwag, działania udokumentowane, prowadzone systematycznie.

- c) daty i godziny wyłączenia z użytkowania zanieczyszczonej niecki basenowej oraz daty i godziny poinformowania właściwego powiatowego inspektora sanitarnego.

LP	Przyczyna zanieczyszczenia niecki basenowej	Data i godzina wyłączenia z użytkowania niecki basenowej		Data i godzina poinformowania właściwego inspektora sanitarnego		Dowód
1.	Incydent kałowy	Nie stwierdzono	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
2.	Incydent wymiotny	Nie stwierdzono	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy

Ocena działań podmiotu w zakresie określonym pkt 1 a) – c):

W analizowanym okresie oceny rocznej, zgodnie z posiadaną dokumentacją nie stwierdzono incydentów kałowych oraz incydentów wymiotnych. Zarządzający pływalnią dokumentował bieżącą obserwację wody na pływalni, odnotowując przejrzystość wody. W okresie analizowanej dokumentacji nie odnotowano żadnych spostrzeżeń mogących mieć wpływ na zanieczyszczenie wody w niecce basenowej.

- 2) Analiza wyników badań wody na pływalni ocenionych przez zarządcę pływalni obejmowała:
- a) weryfikację systematycznego i udokumentowanego nadzoru pracy urządzeń oraz rejestrowania wyników pomiaru jakości wody na pływalni

Okres analizowanej próby	Znak sprawy/ symbol dokumentacji	Uwagi/ spostrzeżenia
15-31.10.2023 r.	Zeszyt raportu pływalni	Nie rzadziej niż co 4 godziny dokonywany jest nadzór oraz rejestracja wyników pomiaru jakości wody w zakresie, pH wody, potencjału redox, stężenia chloru wolnego, temperatury, przejrzystości, obecności widocznych zanieczyszczeń.

- b) weryfikację udokumentowanego badania parametru chloru związanego (nie rzadziej niż raz na dobę)

Okres analizowanej próby	Znak sprawy/ symbol dokumentacji	Uwagi/ spostrzeżenia
15-31.10.2023 r.	Zeszyt raportu pływalni	Udokumentowana codzienna rejestracja parametrów: pH, chlor wolny, chlor związany, redox. .

- c) awarie i przerwy eksploatacyjne

Awaria	Przyczyna awarii	Przerwa eksploatacyjna	Przyczyna przerwy eksploatacyjnej	Przeprowadzono badania	Przekazano wyniki badań do PIS
Nie dotyczy	Nie dotyczy	15.07- 31.08 2023 r.	Przerwa techniczna	tak	tak

Ocena działań podmiotu w zakresie określonym pkt 2 a) –c):

W analizowanym okresie nie odnotowano awarii. Zarządzający pływalnią dokumentuje nadzór pracy urządzeń oraz prowadzi rejestr wyników pomiaru jakości wody na pływalni zgodnie z wytycznymi do rozporządzenia.

- 3) Zakres i częstotliwości wykonywania badań wody przez zarządzającego pływalnią oraz zastosowanych metodyk referencyjnych analiz.

a) Harmonogram badania jakości wody na obiekcie został uzgodniony przez PPIS w Krakowie w dniu 24 lutego 2023 r.

b) Badania dokonywane przez zarządcę pływalni dokonywane są przez akredytowane laboratorium: Laboratorium Usługowo-Badawcze „Biochemik” Sp. z o.o. Śmitowo ul. Piłska 34; 64-810 Kaczory (certyfikat akredytacji PCA AB 400).

c) Analiza dokumentacji (wyników badań) wskazanych w harmonogramie

Okres analizowanej próby	Znak sprawy/ symbol dokumentacji	Uwagi/ spostrzeżenia
29.03-03.04.2023	sprawozdanie z badań nr 371/04/23 (niecka basen sportowy)	Brak stwierdzonych przekroczeń.
14-21.06.2023 r.	sprawozdanie z badań nr 6456/06/23 (niecka basen sportowy)	Analiza wykazała przekroczenia w zakresie chloru związanego– 0,38 mg/l (wartość dopuszczalna 0,30 mg/l) oraz chloru wolnego w ilości 0,72 mg/l wartość dopuszczalna 0,30-0,60 mg/l) Zarządca pływalni podjął działania naprawcze.
29.08-04.09.2023 r.	sprawozdanie z badań nr 782/09/23 (niecka basenu sportowego)	Brak stwierdzonych przekroczeń.
29.08-08.09.2023 r.	sprawozdanie z badań nr 2718/09/23 (system cyrkulacji basenu)	Brak stwierdzonych przekroczeń.
16-23.10.2023 r.	Sprawozdania z badań nr 7613/10/23 (niecka basenu sportowego)	Brak stwierdzonych przekroczeń.
15-21.11.2023	sprawozdanie z badań nr 6054/11/23 (system cyrkulacji basenu)	Analiza wykazała przekroczenia w zakresie mętności – 0,37 NTU (wartość dopuszczalna 0,30 NTU, chlor związanego w ilości 0,30 mg/l – wartość dopuszczalna 0,20 mg/l. Zarządca pływalni podjął działania naprawcze.
20-29.12.2023 r.	sprawozdanie z badań nr 11425/12/23 (cyrkulacja basenu)	Brak stwierdzonych przekroczeń.

Ocena działań podmiotu w zakresie określonym pkt 3 a) –c):

Zarządca pływalni podejmował działania naprawcze w zakresie badanych parametrów, których przekroczenia zostały stwierdzone podczas badań wykonywanych w ramach kontroli wewnętrznych. Ww. działania skutkowały poprawą jakości wody w zakresie badanych parametrów.

- 4) Wyników badań wody na pływalniach wykonywanych przez właściwego państwowego inspektora sanitarnego.

W dniu 21 marca 2023 r. PPIS w Krakowie pobrał na pływalni (z niecki basenowej, z cyrkulacji oraz z natrysków) próby wody do badań w kierunku parametrów wskazanych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach.

Diagnostyka laboratoryjna wody wykonana w Oddziale Laboratoryjnym Badania Wody Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie, przy ul. Prądnickiej 76, akredytowanym w tym zakresie przez Polskie Centrum Akredytacji, Nr AB 601 wykazała:

- obecność bakterii *Legionella sp.* w ilości 110 jtk/100 ml (wartość dopuszczalna <100 jtk/100 ml wody) - w próbie wody pobranej szatni damskiej,
- obecność bakterii *Legionella sp.* w ilości 250 jtk/100 ml (wartość dopuszczalna <100 jtk/100 ml wody) - w próbie wody pobranej z szatni męskiej,

W dniu 3 kwietnia 2023 r. PPIS w Krakowie wydał decyzję administracyjną stwierdzającą skażenie instalacji ciepłej wody użytkowej (CWU) na terenie Pływalni Uniwersytetu Ekonomicznego przy ul. Rakowickiej 27 w Krakowie w stopniu średnim w 2 - punktach czerpalnych wody.

Zarządca pływalni podejmował działania naprawcze w zakresie badanych parametrów, których przekroczenia zostały stwierdzone podczas badań wykonywanych w ramach kontroli urzędowej. Ww. działania skutkowały poprawą jakości wody w zakresie badanych parametrów.

LP	przekroczenia	Miejsce	wynik	wymaganie
1.	parametr mikrobiologiczny - <i>Legionella sp.</i>	szatnia damska, natrysk pierwszy po prawej od wejścia z korytarza	110 jtk/100 ml	<100 jtk/100 ml wody
	parametr mikrobiologiczny - <i>Legionella sp.</i>	szatnia męska, natrysk pierwszy po prawej od wejścia z basenu	250 jtk/100 ml	<100 jtk/100 ml wody

5) liczba i zakres decyzji wydanych przez właściwego inspektora sanitarnego w analizowanym okresie:

LP	Znak decyzji, data	Zakres decyzji	Uwagi
1	Decyzja NR 287/2023 z dnia 3 kwietnia 2023 r.	Ponadnormatywna obecność bakterii <i>Legionella sp.</i> w próbach wody pobranej w dniu 21 marca 2023 r. z punktów czerpalnych: szatnia damska, natrysk pierwszy po prawej od wejścia z korytarza; szatnia męska, natrysk pierwszy po prawej od wejścia z basenu	Obowiązki zawarte w decyzji zostały wykonane

Podsumowanie

W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdza się, że: woda na pływalni Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ul. Rakowicka 27 odpowiada wymaganiom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1230) z nieprawidłowościami.

Przeprowadzona roczna ocena wykazała nieprawidłowości w zakresie przekroczeń mikrobiologicznych w próbach wody pobranej z natrysków oraz fizykochemiczne w próbach wody pobranych z niecki basenowej oraz z systemu cyrkulacji.

Ocena przeprowadzona została w oparciu o prowadzoną przez zarządcę pływalni dokumentację, w tym posiadanych wyników badań jakości wody, które poddano weryfikacji w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie ul. Makuszyńskiego 9.

	Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Postępowanie kontrolne / administracyjne / egzekucyjne
	Działając na podstawie z art. 13 i 14 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanego dalej „Rozporządzeniem (UE) 2016/679” oraz art. 4 ust 1 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz.1781), informuję Panią/Pana, że:
1	Administratorem Pani/Pana danych jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie / Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie, ul. Makuszyńskiego 9, 31-752 Kraków, e-mail: psse.krakow@sanepid.gov.pl , centrala telefoniczna (+48) 12 644 93 72, 12 644 99 64, strona internetowa: https://www.gov.pl/web/psse-krakow , adres skrytki ePUAP: /pssekrakow/skrytkaESP
2	We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora danych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem poczty elektronicznej, przysyłając informację na adres e-mail: iod.psse.krakow@sanepid.gov.pl lub dzwoniąc pod numer: (+48) 12 644 93 72 wew. 150 lub listownie i osobiście pod adresem siedziby Administratora Danych.
3	Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia kontroli przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne w zakresie bieżącego i zapobiegawczego nadzoru sanitarnego, prowadzenia postępowania administracyjnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit c i e rozporządzenia (UE) 2016/679 w związku z art. 3 i 4 oraz art. 37 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023 r., poz. 338 z późn.zm.) oraz ustawą z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2023 r., poz. 2505) i ustawą z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2024 r., poz. 236). Podanie danych jest obowiązkiem ustawowym i osoba jest zobowiązana do ich podania. Odmowa podania danych może skutkować skierowaniem wniosku o ukaranie do sądu na podstawie art. 38 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023 poz. 338 z późn.zm.) lub nie załatwieniem sprawy.
4	W ograniczonym zakresie Administrator Danych może udzielić dostępu do Pani/Pana danych podmiotom, które obsługują Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Krakowie np. firmom obsługującym systemy informatyczne, dostawcy usług pocztowych. Udostępnianie danych podmiotom obsługującym PSSE w Krakowie może odbywać się wyłącznie na podstawie zawartych umów. Pani/Pana dane będą także mogły być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich pozyskania na podstawie przepisów prawa (np. sądom powszechnym, Policji, Prokuraturze). Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.
5	Dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat od dnia zakończenia kontroli lub postępowania administracyjnego zgodnie z symbolem jednolitego rzeczowego wykazu akt nr 9011 lub 9020-9027 Załącznika nr 5 – Jednolity rzeczowy wykaz akt organów zespolonej administracji rządowej w województwie i urzędów obsługujących te organy – do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.).
6	Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i ich sprostowania (poprawiania), usunięcia po upływie okresu przechowywania oraz ograniczenia ich przetwarzania. Informuję również Panią/Pana, że stosownie do art. 15 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2016/679 jest Pani/ Pan uprawniony do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, do uzyskania dostępu do nich. Informuję również, że stosownie do art. 15 ust. 3 Rozporządzenia (UE) 2016/679 za wszelkie kolejne kopie danych osobowych administrator może pobrać opłatę w wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, zwraca się o kopię drogą elektroniczną i jeżeli nie zaznaczy inaczej, informacji udziela się powszechnie stosowaną drogą elektroniczną.
7	Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy Pani/Pana zdaniem przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się z naruszeniem prawa pod adresem: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
8	Administrator danych nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 rozporządzenia (UE) 2016/679. Pani/Pana dane nie będą profilowane.