



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Krakowie**

Kraków, dnia 01.04.2025 r.

NK.9022.2.224.2025

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

ul. Rakowicka 27
31-510 Kraków

DECYZJA Nr 288/2025

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny (PPIS) w Krakowie, działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1) i 2), art. 12 ust. 1, art. 27 ust. 1 oraz art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. *o Państwowej Inspekcji Sanitarnej* (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 416.), art. 12 ust. 1 ustawy z 7 czerwca 2001 r. *o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków* (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 757), § 3 ust. 1 i 2, oraz cz. A i B załącznika nr 5 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. *w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), załącznik nr 1 i załącznik nr 3 część B Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. *w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach* (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1230) art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. *o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi* (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 924) oraz art. 104 i art. 108 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572), w związku z ustaleniami zawartymi w sprawozdaniach z badań prób wody ciepłej użytkowej, pobranej w dniu 17 marca 2025 r. z instalacji wewnętrznej na pływalni Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie przy ul. Rakowickiej 27:

1. stwierdza skażenie instalacji wewnętrznej ciepłej wody użytkowej na pływalni Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie przy ul. Rakowickiej 27 bakteriami *Legionella* sp. w stopniu średnim w trzech punktach czerpalnych wody tj.:
 - prysznic pierwszy z lewej przebieralnia męska przy basenie,
 - prysznic pierwszy z lewej przebieralnia damska przy basenie,
 - prysznic pierwszy z lewej przebieralnia dla osób z niepełnosprawnościami przy basenie.
2. nakazuje Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie przy ul. Rakowickiej 27:
 - 1) zamieszczenie informacji o stwierdzonych przekroczeniach dopuszczalnych parametrów w „Komunikacie o jakości wody na pływalni” (dotyczy wody pobranej z natrysków) oraz aktualizowanie jej na bieżąco,
 - 2) dokonanie przeglądu technicznego instalacji wewnętrznej wody ciepłej użytkowej na pływalni Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie przy ul. Rakowickiej 27, przeprowadzenie czyszczenia i dezynfekcji instalacji celem redukcji liczby bakterii *Legionella* sp., do wartości wskazanych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. *w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach*,
 - 3) wykonanie powtórnego badania ciepłej wody użytkowej w kierunku bakterii *Legionella* sp. pobranej w punktach czerpalnych wskazanych w pkt 1 niniejszej decyzji na pływalni Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie przy ul. Rakowickiej 27, w celu oceny skuteczności podjętych przez zobowiązanego działań, po upływie czterech tygodni od zakończenia procesu czyszczenia i dezynfekcji instalacji wewnętrznej ciepłej wody użytkowej;
 - 4) przedstawienie PPIS w Krakowie sprawozdań z powtórnych badań jakości wody ciepłej użytkowej pobranej z wyżej wskazanych punktów poboru, nie później niż w terminie do dnia 1 lipca 2025 r.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie 31-752 Kraków, ul. Makuszyńskiego 9

Adres e-Doręczeń: AE:PL-47481-29130-DUGHW-25

ePUAP: /pssekkrakow/SkrytkaESP

e-mail: psse.krakow@sanepid.gov.pl www.gov.pl/web/psse-krakow

tel.: (+48) 12 644 91 33, 12 644 93 72, 12 644 99 64 fax: (+48) 12 684 39 99

REGON: 351371049 / NIP: 675-11-59-603

Administratorem danych jest PSSE w Krakowie. Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych przez Administratora i uprawnieniach osób, których dane są przetwarzane dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej PSSE w Krakowie.

spełniających wymogi określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach,

Niniejszej decyzji z mocy art. 108 Kpa ze względu na ochronę życia lub zdrowia ludzkiego nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności, za wyjątkiem pkt. 2 ppkt 3) i 4).

UZASADNIENIE

Przepisy ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, zwanej dalej „ustawą o zaopatrzeniu w wodę” nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi powierzają organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej na zasadach określonych w ustawie z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, dalej zwanej „ustawą o PIS”.

Do zakresu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie bieżącego nadzoru sanitarnego należy kontrola przestrzegania norm określających wymagania higieniczne i zdrowotne, w szczególności dotyczących higieny środowiska, a zwłaszcza wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz utrzymania należytego stanu higienicznego nieruchomości, zakładów pracy, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

W dniu 31 marca 2025 r. do PSSE w Krakowie wpłynęły sprawozdania z badań jakości ciepłej wody użytkowej w kierunku bakterii *Legionella* sp., pobranej w dniu 17 marca 2025 r. na pływalni Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie przy ul. Rakowickiej 27, w ramach kontroli wewnętrznej. Analiza jakości ciepłej wody wykonana przez Laboratorium Usługowo – Badawcze „Biochemik” Sp. z o.o. ul. Strefowa 15, 64-920 Piła (AB 400), wykazała ponadnormatywną obecność bakterii *Legionella* sp. w trzech próbach wody, pobranych w punktach czerpalnych zlokalizowanych na terenie ww. pływalni tj.:

- prysznic pierwszy z lewej przebieralnia męska przy basenie (sprawozdanie z badań nr 13276/03/25) - w ilości 400 jtk w 100 ml wody (wartość dopuszczalna 100 jtk/100 ml wody),
- prysznic pierwszy z lewej przebieralnia damska przy basenie (sprawozdanie z badań nr 13275/03/25) - w ilości 500 jtk w 100 ml wody (wartość dopuszczalna 100 jtk/100 ml wody),
- prysznic pierwszy z lewej przebieralnia dla osób z niepełnosprawnościami przy basenie (sprawozdanie z badań nr 13277/03/25) - w ilości 600 jtk w 100 ml wody (wartość dopuszczalna 100 jtk/100 ml wody).

Zgodnie z § 3 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, zwanego dalej rozporządzeniem woda jest zdatna do użycia, jeżeli jest wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, wszelkich substancji w stężeniach stanowiących potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz nie wykazuje agresywnych właściwości korozyjnych.

Ciepła woda użytkowa powinna, oprócz wymagań wyżej wskazanych, spełniać wymagania określone w części A załącznika nr 5 do ww. rozporządzenia, który określa dopuszczalną zawartość bakterii *Legionella* sp. na poziomie poniżej 100 jtk. w 100 ml wody w innych niż podmioty prowadzące działalność leczniczą podmiotach, w których w trakcie ich użytkowania wytwarzany jest aerozol wodno-powietrzny. Zgodnie z procedurą ustaloną w załączniku nr 5 do rozporządzenia, w przypadku wykrycia bakterii *Legionella* sp. w liczbie ≥ 50 jtk. w 1000 ml wody w przedsiębiorstwach podmiotów wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych, w których przebywają pacjenci o obniżonej odporności, w tym objęci leczeniem immunosupresyjnym oraz w liczbie ≥ 100 jtk. w 100 ml wody w innych podmiotach, w których w trakcie użytkowania wytwarzany jest aerozol wodno-powietrzny należy dokonać przeglądu technicznego instalacji wodnej, sprawdzić temperaturę wody oraz podjąć działania zmierzające do redukcji liczby bakterii.

Stwierdzone przekroczenie dopuszczalnej normy jakości ciepłej wody użytkowej stanowi również naruszenie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, z którego wynika, że właściciele, posiadacze lub zarządzający nieruchomością są obowiązani utrzymywać ją w należytych stanie higieniczno-sanitarnym w celu zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym.

W razie stwierdzenia naruszenia wymagań higienicznych i zdrowotnych, państwowy inspektor sanitarny na podstawie przepisów art. 27 ustawy o PIS nakazuje w drodze decyzji, usunięcie w ustalonym terminie stwierdzonych uchybień. W postępowaniu przed organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, dalej „Kpa”. Właściwość miejscową i rzeczową organ ustalił w oparciu o przepisy art. 10 ust. 1 pkt 2) i 1 a oraz art. 12 ust. 1 ustawy o PIS.

Ze względu na niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzkiego PPIS w Krakowie uznał, że spełnione zostały przesłanki do odstąpienia od zastosowania zasady ogólnej czynnego udziału strony w postępowaniu administracyjnym, określonej w art. 10 § 1 Kpa.

W związku z powyższym po przeanalizowaniu stopnia ryzyka dla zdrowia i życia ludzi, PPIS w Krakowie stwierdza skażenie instalacji wewnętrznej ciepłej wody użytkowej na pływalni Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie przy ul. Rakowickiej 27, w stopniu średnim bakteriami *Legionella* sp. oraz nakazuje zobowiązanemu podjęcie natychmiastowych działań mających na celu redukcję liczby bakterii *Legionella* sp. do wartości

wskazanych w rozporządzeniu, a na podstawie art. 108 Kpa w Krakowie nadaje niniejszej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności, ze względu na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego.

**Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Krakowie**

dr n. med. Ewa Wiercińska

**Pismo zostało wydane w postaci elektronicznej
i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym**

Pouczenie:

1. Od decyzji niniejszej służy stronie odwołanie do Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, z siedzibą w Krakowie przy ul. Prądnickiej 76 za pośrednictwem PPIS w Krakowie, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
2. Wniesienie odwołania, z mocy art. 130 § 3 pkt. 2 *Kpa* nie wstrzymuje wykonania decyzji w zakresie objętym rygiorem natychmiastowej wykonalności.
3. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia PPIS w Krakowie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
4. W razie niewykonania obowiązków w terminie ustalonym w decyzji PPIS w Krakowie zastosuje środki egzekucyjne określone w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. *o postępowaniu egzekucyjnym w administracji* (t.j. Dz.U. 2023 r. poz. 2505 ze zm.). Grzywny w celu przymuszenia mogą być nakładane kilkakrotnie, w stosunku do osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej do sumy 200.000 zł, a w stosunku do osób fizycznych do sumy 50 000 zł.
5. Ponadto zgodnie z art. 41 § 1 i 2 *Kpa* w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, a w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Otrzymują:

1. Adresat
2. aa

Ref. Drzewińska Wioletta tel.: 12 644 91 33 wew. 121

